

Beste klant,

Om u duidelijkheid te scheppen in de recente VLAREM II wetgeving inzake koeltechnische installaties sommen we hier kort de belangrijkste zaken voor u op.

Verboden vanaf 1 jan 2010: R22 – R408 (Fx10) – R409 (Fx56)

Toegestaan: gerecycleerde R22T (tot 2014) - R404 – R134 – R507

Heeft u nog koelinstallaties die werken met verboden koelmiddelen, dan raden wij u volgende oplossing aan, in stijgende lijn naar kostprijs toe:

- **U laat de installatie tot 2014 zoals ze is**, rekening houdende met, door schaarste sterk stijgende, R22T prijzen.
- een **ombouw naar R422** indien u overweegt om uw installatie voor 2014 te vervangen.
- een **ombouw naar R404** indien u installatie na 2014 in gebruik wenst te houden.
- **Vervangen** door een nieuwe installatie die werkt toegestane koelmiddelen.

VERDERE WETGEVING:

Verplichte controle op lekdichtheid van installaties volgens koelmiddelinhoud:
vanaf 3 kg jaarlijkse lektest.
vanaf 30 kg twee maal per jaar.
vanaf 300 kg vier maal per jaar.

Bij een lek dient na herstelling binnen de maand een lek controle te gebeuren.

- Toepassing met meer dan 300 kg verplicht lekdetectie systeem.
- Verplicht bijhouden van logboek vanaf 3 kg.
- Verplicht werken met gecertificeerd personeel.
- onderhoud volgens code goede praktijk.

Voor inzage VlareM II wetgeving verwijzen wij u graag naar onze website www.arconv.com

Bij vragen kan je steeds bij ARCO terecht op nr. 09/349.05.46

ARCO