bruxelles
environnement
leefmilieu
brussel
.brussels

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

NR. ENREF/00066

REGISTRATIE ALS KOELTECHNISCH BEDRIJF

DIE REGISTRATIE IS HET CERTIFICAAT ALS BEDOELD IN VERORDENING (EU) NR 2015/2067 VAN DE COMMISSIE VAN 17 NOVEMBER 2015

Inhoud van het document

Blz.

ARTIKEL 1. REGISTRATIE 2
ARTIKEL 2. GELDIGHEID VAN DE REGISTRATIE 4
ARTIKEL 3. VERPLICHTINGEN VAN KOELTECHNISCHE BEDRIJVEN 4
ARTIKEL 4. ANTECEDENTEN EN DOCUMENTEN MET BETREKKING TOT DE PROCEDURE 5
ARTIKEL 5. REGLEMENTERING AAN DE BASIS VAN DE BESLISSING 6

ARTIKEL 1. REGISTRATIE

Onderstaande onderneming is geregistreerd:

Titularis:	**ARCO NV** **Brandstraat, 22** **9160 LOKEREN** **BTW nr 0476.905.052**

In de hoedanigheid van :

Koeltechnisch bedrijf :

- **werkzaamheden aan de koelinstallaties bij derden**

Activiteitensectoren :

- **industriële en commerciële koeling**
- **airconditioningsapparatuur en luchtbehandelingsinstallatie voor gebouwen**

Activiteiten uitgevoerd door het bedrijf :

- **installatie**
- **onderhoud**
- **herstellingen**
- **terugwinning van koelmiddelen**
- **dichtheidscontrole**
- **buitendienststelling**

De volgende technici zijn in het bezit van een certificaat van bekwaamheid in de koeltechniek :

ARTIKEL 2. GELDIGHEID VAN DE REGISTRATIE

De registratie wordt aan de titularis toegekend voor een onbeperkte periode voor zover dat de titularis permanent de voorwaarden van artikel 6 van de Uitvoeringsverordening (EU) Nr. 2015/2067 vervult, namelijk :

a) voor de certificeringsplichtige activiteiten voldoende, overeenkomstig artikel 3 van de bovenvermeld verordening, gecertificeerde natuurlijke personen in dienst hebben om het verwachte activiteitenvolume te behalen;
b) het bewijs leveren dat de nodige instrumenten en procedures beschikbaar zijn voor de natuurlijke personen die certificeringsplichtige activiteiten uitvoeren.

De registratie mag in geen geval aan een andere titularis worden overgedragen.

Leefmilieu Brussel kan steeds de registratie opheffen of intrekken en dat op basis van artikel 78/5 van de ordonnantie betreffende de milieuvergunningen.

Elke beslissing tot opheffing of intrekking van de registratie wordt genomen na de titularis van de registratie de mogelijkheid te hebben gegeven zijn opmerkingen schriftelijk of mondeling mee te delen.

ARTIKEL 3. VERPLICHTINGEN VAN KOELTECHNISCHE BEDRIJVEN

Het koeltechnisch bedrijf moet de verplichtingen nakomen die zijn bepaald in artikel 7 van het besluit van 22 maart 2012 van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering inzake de bepaling van de minimumopleidingseisen voor koeltechnici, de registratie van koeltechnische bedrijven en de erkenning van de examencentra.

De registratie van de in dit artikel bedoelde activiteiten (register werkzaamheden, koelmiddelenboekhouding, ...) moet vijf jaar worden bewaard.

A. MINIMUMTECHNISCHE UITRUSTING

Geregistreerde koeltechnische bedrijven moeten ervoor zorgen dat de bij hen tewerkgestelde bevoegde koeltechnici gedurende hun werkzaamheden aan koelinstallaties kunnen beschikken over de nodige en in goede staat verkerende apparatuur. Die apparatuur omvat ten minste het materiaal, opgesomd in bijlage III.

B. REGISTER

De geregistreerde koeltechnische bedrijven noteren in een register waar en wanneer welke werkzaamheden aan koelinstallaties zijn uitgevoerd. Als lekdichtheidscontroles zoals bedoeld in artikel 6.2. van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 22 maart 2012 betreffende koelinstallaties worden uitgevoerd, dan moeten een beschrijving en de resultaten van de uitgevoerde controles tevens worden bijgehouden in dit register.

Elk bezoek aan die koelinstallaties door een geregistreerd koeltechnisch bedrijf moet in dit register opgenomen worden.

C. ONDERHOUDSBOEKJE

Het onderhoudsboekje voor iedere installatie moet bijgehouden worden krachtens artikel 6.4. van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 22 maart 2012 betreffende koelinstallaties.

D. KOELMIDDELENBOEKHOUDING

De geregistreerde koeltechnische bedrijven moeten een gecentraliseerde koelmiddelboekhouding bijhouden van de koelvloeistoffen die gefluoreerde broeikasgassen en/of stoffen bevatten die de ozonlaag afbreken. In die boekhouding moet worden genoteerd:

1. hoeveel van elk koelmiddel werd aangekocht, met vermelding van de datum en de naam van de leverancier;
2. hoeveel van elk koelmiddel werd afgevoerd, met vermelding van de datum en de naam van de ophaler van de koelmiddelen;
3. als koelmiddel werd verbruikt of bijgevuld aan een koelinstallatie, het type, de hoeveelheid en de reden van bijvulling (nieuwbouw, retrofit of lekkage) het tijdstip en de naam van de klant en de locatie van de koelinstallatie;
4. als koelmiddel werd afgetapt bij een klant:
   1° de code en de benaming van de afvalstof overeenkomstig de Europese catalogus van de afvalstoffen;
   2° het type koelmiddel;
   3° de hoeveelheid afval, uitgedrukt in massa of in volume;
   4° de datum van ophaling van de afvalstof;
   5° de gegevens van de klant en de locatie van de koelinstallatie;
   6° de naam en het adres van de ophaler en vervoerder van de afvalstof;
   7° de naam en het adres van de bestemmeling van de afvalstof;
   8° de code en de benaming van de verwerkingsmethode van de afvalstof.

Als uit de koelmiddelboekhouding blijkt dat uit een koelinstallatie een relatief lekverlies optreedt dat volgens artikel 6.1. van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 22 maart 2012 betreffende koelinstallaties ontolereerbaar is, dan moet het geregistreerd koeltechnisch bedrijf de nodige corrigerende maatregelen treffen. Onder corrigerende maatregelen wordt ten minste verstaan : het schriftelijk op de hoogte brengen van de eigenaar van de installatie over de vastgestelde lekkage en een voorstel van te nemen maatregelen formuleren. Eén kopij van dit schrijven dient door het geregistreerd koeltechnisch bedrijf te worden opgestuurd naar Leefmilieu Brussel en één kopij dient te worden bijgehouden.

E. INLICHTINGEN EN DOCUMENTEN VOOR LEEFMILIEU BRUSSEL

Het geregistreerd koeltechnisch bedrijf verstrekt aan Leefmilieu Brussel alle inlichtingen en documenten die gevraagd worden en toont op aanvraag het materiaal dat wordt gebruikt bij de werkzaamheden aan koelinstallaties.

ARTIKEL 4. ANTECEDENTEN EN DOCUMENTEN MET BETREKKING TOT DE PROCEDURE

- Indiening van het registratiedossier op 12/09/2008

ARTIKEL 5. REGLEMENTERING AAN DE BASIS VAN DE BESLISSING

- Ordonnantie van 5 juni 1997 betreffende de milieuvergunningen, gewijzigd o.a. door de ordonnantie van 6 december 2001, met name de artikelen 78/1 tot 78/7.
- Besluit van 22 maart 2012 van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering inzake de bepaling van de minimumopleidingseisen voor koeltechnici, de registratie van koeltechnische bedrijven en de erkenning van de examencentra.
- Verordening (EG) nr. 517/2014 van 16 april 2014 van het Europees Parlement en de Raad inzake bepaalde gefluoreerde broeikasgassen en tot intrekking van Verordening (EG) nr.842/2006.
- Uitvoeringsverordening (EU) 2015/2067 van de Commissie van 17 november 2015 tot vaststelling, ingevolge Verordening (EU) nr. 517/2014 van het Europees Parlement en de Raad, van minimumeisen en de voorwaarden voor wederzijdse erkenning voor de certificering van natuurlijke personen betreffende stationaire koel-, klimaatregelings- en warmtepompapparatuur en koeleenheden op koelwagens en koelaanhangwagens die gefluoreerde broeikasgassen bevatten, en voor de certificering van bedrijven betreffende stationaire koel-, klimaatregelings- en warmtepompapparatuur die gefluoreerde broeikasgassen bevat (PB L 301 van 18/11/2015).